



Poznań, 2011-03-08

ZP 01/2011

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **modernizację pawilonów laboratoryjnych Instytutu Genetyki Człowieka PAN obejmującą modernizację pomieszczeń laboratoryjnych do pracy ze zwierzętami oraz modernizację ogrodzenia terenu.**

W dniu 03.03.2011 roku od Wykonawcy do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W nawiązaniu do art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się do Zamawiającego z następującym pytaniem:

1. Na jaką kwotę musi być ubezpieczony Wykonawca od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ?
2. Dotyczy modernizacji ogrodzenia terenu:
  - opłotowanie z elementów segmentowych i słupki systemowe powlekane PCV kol. Ral. 6005 mają być ocynkowane czy nie ?
  - jaka ma być grubość drutu z którego wykonane są elementy płotu systemowego – 4mm, 4,5mm czy 5mm ?
3. Czy można zastosować podmurówkę z elementów betonowych systemowych tj. pustak + płyta betonowa ?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zamawiający nie określa na jaką kwotę musi być ubezpieczony Wykonawca od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Dotyczy modernizacji ogrodzenia terenu:
  - Zamawiający wymaga aby elementy segmentowe i słupki opłotowania systemowego były ocynkowane i powlekane PCV w kolorze Ral 6005.
  - Zamawiający wymaga aby grubość drutu z którego wykonane są elementy płotu systemowego wynosiła 5mm.
3. Zamawiający wymaga aby cokolwiek opłotowania systemowego był wykonany z elementów systemowych betonowych tj. pustak + płyta betonowa.  
Jednocześnie Zamawiający wprowadza korektę w przedmiarach robót:
  1. W przedmiarze robót budowlanych OGRODZENIE Z SIATKI – stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ należy przyjąć mb. ogrodzenia = 465
  2. W przedmiarze robót budowlanych OGRODZENIE BETON AZUROWY – stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ należy przyjąć mb. ogrodzenia = 290.

*Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w treści oferty.*

*Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.*

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjnych  
Instytutu Genetyki Człowieka PAN  
*mgr (Małgorzata Strecker*